



Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur
Njalsgade 13, 5.
2300 København S

11-01-2008

Sagsnr.
2008-6403

Dokumentnr.
2008-21068

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Spildevandsplanen

Som helhed er Vesterbro Lokaludvalg positive over spildevandsplanen der forekommer forbavsende god og perspektivrig. Den har en fornuftig holdning til separering af spildevandstyper, en erkendelse af kloaknettets begrænsninger og oplæg til udnyttelse og udbygning af åbne naturorienterede recipienter. Som sådan kan den fungere som oplæg til en lovende fremtidig udvikling af de samlede afløbsprincipper i København.

Vi finder dog at planen på et par områder vil vinde ved at blive skærpet:

Samlet vandressourceplan

Vesterbro Lokaludvalg mener at Spildevandsplanen bør sammenkøbes med Kommunens Vandindvindingsplan. Således kan der foretages samlede vurderinger af hele vandkredsløbet, og det kan vurderes i alle dets facetter og derved indgå i en samlet ressourcevurdering.

En sådan ressourcevurdering vil f.eks. betyde at spildevandet vil kunne deles op i henholdsvis gråt og sort. Det grå vand vil med allerede udviklede rensningsteknikker kunne genanvendes til toiletskyl og i vaskemaskiner sammen med regnvand fra tagene. Dermed vil drikkevandsressourcer vil kunne spares, og samtidig vil belastningen af kloaknettet aftage væsentligt. Et sådant skridt vil betyde, at der skal stilles krav til faldstammerne i de enkelte ejendomme; der skal fastholdes eller etableres 2 stammer, en til det grå vand og en til det sorte, ligesom der skal etableres opsamlingsstanke til det rensede grå vand og regnvand. Dette er ønsker, der desværre ikke blev tilgodeset under byfornyelsen, hvor køkkenfaldstammerne desværre blev nedlagt og det grå vand ledt ind i WC faldstammerne.

Afledning i åbne systemer

I Ørestaden arbejdes med åbne aflednings- og rensesystemer. Vesterbro Lokaludvalg mener at dette stille og roligt også bør implementeres i eksisterende byområder.

Det er et gammelt forslag – men stadig et godt forslag – fra Vesterbro Lokalråd og Nørrebro Lokalråd at Ladegårdsåen under Åboulevarden skal graves op og ledes over i Sankt Jørgens Sø. Den skal så omligges

Vesterbro Lokaludvalg

Valdemarsgade 4
1665 København V
Tlf: 26121318 / 33243163
Email: ltb@okf.kk.dk

Formand: Niels Vestergaard
Tlf: 40977378
Email: nielsv@post11.tele.dk

EAN nummer
5798009800213

med rensfiltre og rodzoneanlæg. Og i sammenhæng hermed skal de omliggende byområders tag- og vejvand opsamles og indgå i det samlede vandssystem.

På Vesterbro kan regnvandet opsamles i let uddybede render ned mod Sønder Boulevard, derfra kan det sammen med vandet fra det fremtidige Carlsberg ledes videre til rensebede på skrænterne mod jernbanen og derefter til et vandanlæg, der kan etableres i forbindelse med omlægning af godsbanearrealerne til Vesterbro Banepark. Endelig kan overløbsvand derfra ledes videre ud i havnen.

Med venlig hilsen

P.v.a Vesterbro Lokaludvalg
Formand Niels Vestergaard